



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-7204AT2143

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	HME Copper Germany GmbH Carl-Benz-Str. 13, D-58706 Menden
Vertreiber <i>distributor</i>	HME Copper Germany GmbH Carl-Benz-Str. 13, D-58706 Menden
Produktart <i>product category</i>	Kupferrohr: Kupferrohr R 220 (weich), R 250 (halbhart) und/oder R 290 (hart) (7204)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kupferrohr für die Gas- und Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Kupferrohr HME
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: MPH 222387 vom 04.08.2022 (GCR) Ergänzungsprüfung: K 21 1299 vom 09.02.2022 (MPM) Mechanikprüfung: 20120587 vom 22.11.2012 (MPH) Mechanikprüfung: 120003028 vom 28.10.2008 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 392 (01.07.2009) UBA BWGL-Metalle (11.01.2023)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

02.02.2028 / 23-0060-WNV

31.01.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Kupferrohr HME Germany	Nenndurchmesser: 12 x 1 bis 133 x 3 mm	in gestreckten Längen
Kupferrohr HME Germany	Nenndurchmesser: 12 x 1,0 bis 22 x 1,0 mm	in Ringen

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Fertigungsstätte: Werk Menden (in gestreckten Längen) und Werk Serravalle (in Ringen)