

Kopparrör HME SANCO® för tappvatteninstallationer

Innehavare/Utfärdat för

HME Copper Germany GmbH

Carl-Benz-Str.13, DE 58708 Menden, Tyskland

VAT nummer: DE815810676

Tel: +49 2373 161-0, Fax: +49 2373 161-8640

E-post: info@hmemetal.com , Hemsida: www.hmemetal.com

Produktbeskrivning

Kopparrören HME SANCO® är tillverkade enligt SS-EN 1057.

De tillverkas med följande ytterdiameter Dy × vägg tjocklek T och materialtillstånd enligt nedan:

Materialtillstånd R290 (hård dragna rör) med dimensioner Dy × T:

12×1, 15×1, 18×1, 22×1, 28×1,2, 35×1,5, 42×1,5, 54×1,5, 64×2, 76,1×2, 88,9×2, 108×2,5 mm.

Avsedd användning

Kopparrören är avsedda för tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning och med vattenhastigheter som ej förorsakar korrosion.

Handelsnamn

HME SANCO®

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62,	1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Utformning	6:625,	1:a och 4:e stycket

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 426, Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

HME Copper Germany GmbH, Carl-Benz-Str. 13, 58706 Menden, Tyskland.

Typgodkännande 0677/00 | 2020-10-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-1620



15461 (2P00983)



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning samt text på rör och omfattar:

Rör märks med:

Innehavare
Handelsnamn
Dimension
Standard
CE-märkning
Hårdhet
Tillverkningsår och kvartal
Typgodkännandets nummer

HME
HME SANCO®
Dy x T
EN 1057
CE
R290
år och kvartal
0677/00

Förpackning märks med:

Innehavare
Handelsnamn
Tillverkningsår och kvartal
Hårdhet
Dimension
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

HME
HME SANCO®
år och kvartal
R290
Dy x T
0677/00
†
1002
RISE
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 9/31120/014/2 från LMPA.
Rapporter 852.0020, 120004969 och 191059 från MPA.
Rapporter 856428, 633817AB, 714421, 726715, 764838, 764847, 842242, 847455 och 861655 från DTI.
Rapporter 94631896/01 och 94644702/01 från TÜV Rheinland LGA Bautechnik.

Kommentarer

Dessa kopparrör är godkända i enlighet med NKB 11.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-01-26, med giltighetstid t.o.m. 2020-02-25.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-03-02.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.