

AA 02070

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309

тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник генерального директора з
науково-освітньої роботи

ДУ «ІМТ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Віолетта ДЕМЧЕНКО



ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "29" 05 2025 року

№ 2025/04/2266

Об'єкт експертизи: Труби мідні індустріальні, холодильні та сантехнічні торговельних марок SANCO®, WICU®, WICU® Flex, CUPROTHERM®, Cuprotherm® CTX, TECTUBE®, TECTUBE®_cips, TECTUBE®_med, TECTUBE®_cips hp120, TECTUBE®_clim, TECTUBE®_flow, TECTUBE®_solar, TECTUBE®_com, TECTUBE®_fit, TECTUBE®_fin, TECTUBE®_power, TECTUBE®_heat, WICU® Clim

виготовлений у відповідності із нормативними документами виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 7411

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: системи опалення, водопостачання, газопостачання, кондиціювання; холодильна техніка; виробництво виробів з мідних труб. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна походження, країна виробник: Компанія «HME Copper Germany GmbH», Carl-Benz-Straße 13, 58706 Menden (Sauerland), <https://www.hmemetal.com/>, Німеччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: Компанія «HME Copper Germany GmbH», Carl-Benz-Straße 13, 58706 Menden (Sauerland), <https://www.hmemetal.com/>, Німеччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи". Додатково для труб для мереж господарсько-питного водопостачання: рівень запаху не більше 2 балів. Рівень міграції шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ДРМ: цинку – 5,0 мг/л; титану

– 4,0 мг/л та не більше ГДК: свинцю – 0,03 мг/л; міді – 1,0; хрому (Cr)6+ – 0,5 мг/л; хрому (Cr)2+ – 0,05 мг/л відповідно до «Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» № 4259-87 від 05.03.87р. Питна вода за органолептичними, санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" ..

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Перед експлуатацією труб для водопостачання необхідна двотижнева їх промивка. Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника

За результатами експертизи: Труби мідні індустриальні, холодильні та сантехнічні торговельних марок SANCO®; WICU®, WICU® Flex, CUPROTHERM®, Cuprotherm® CTX, TECTUBE®, TECTUBE®_cips, TECTUBE®_med, TECTUBE®_cips hp120, TECTUBE®_clim, TECTUBE®_flow, TECTUBE®_solar, TECTUBE®_com, TECTUBE®_fit, TECTUBE®_fin, TECTUBE®_power, TECTUBE®_heat, WICU® Clim відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець

д-р біолог.наук, ст.н.с.


(підпис)

Ірина
АНДРУСИШИНА
(ім'я та прізвище)